

**ETUDE NATIONALE VENTILATION ÉTÉ 2021 : LISTE DES SITES ET ESPACES**

**117 sites - 317 espaces**

BRANCHE	TYPE DE SITE	NOM DU SITE	TYPE D'ESPACE	MISE EN ŒUVRE DE LA CONSIGNE D'AÉRATION MANUELLE AU MOMENT DE LA MESURE	CONCLUSION DE LA MESURE ET ACTION
BSCC	PDC	PLOEUC SUR LIE PDC1	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	PLOEUC SUR LIE PDC1	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	PLOEUC SUR LIE PDC1	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	Ilôt	Paris Bercy 1 rue de Dijon 75012	Production (tri, manutention...)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	Ilôt	Paris Bercy 1 rue de Dijon 75012	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	Paris 13 PPDC	Cabine	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	Paris 13 PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	Paris 13 PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	Paris 13 PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PFC	PFC des Hauts de France	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PFC	PFC des Hauts de France	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PFC	PFC des Hauts de France	Salle de réunion	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCC	PFC	PFC des Hauts de France	salles diverses(instances, rangement, vestiaire)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	GERARMER PDC	Production (tri, manutention...)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PDC	AIZENAY	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PDC	AIZENAY	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PDC	AIZENAY	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	ACP	ACP INGRE	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	ACP	ACP INGRE	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	ACP	ACP INGRE	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	Marquise PPDC MF	Salle de réunion	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	Marquise PPDC MF	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	Marquise PPDC MF	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	CHATENAY MALABRY PDC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	CHATENAY MALABRY PDC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	CHATENAY MALABRY PDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PPDC MF Marquise	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCC	PPDC /PPDC MF	PPDC MF Marquise	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PPDC MF Marquise	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT	Production (tri, manutention...)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	Ilôt	Cité du Design	Production (tri, manutention...)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PAU PPDC PORTE DES PYRENEES	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PAU PPDC PORTE DES PYRENEES	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PAU PPDC PORTE DES PYRENEES	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	NIMES ST CESAIRES PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	NIMES ST CESAIRES PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	NIMES ST CESAIRES PPDC	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	SAINT JOUAN DES GUERETS PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	SAINT JOUAN DES GUERETS PPDC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	SAINT JOUAN DES GUERETS PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCL	PPDC /PPDC MF	METZ NORD PPDC	Salle Obeya	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCL	Ilôt	ILOT TREILLIERES	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PPDC /PPDC MF	PPDC NANTES NORD MF	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	Ilôt	Ilot de Marines - Site CERGY OSNY PPDC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	Ilôt	MONTROND-LES-BAINS	Production (tri, manutention...)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	Ilôt	MONTROND-LES-BAINS	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PPDC /PPDC MF	SAINT MICHEL SUR ORGE PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PPDC /PPDC MF	SAINT MICHEL SUR ORGE PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PPDC /PPDC MF	SAINT MICHEL SUR ORGE PPDC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	Ilôt	JURANCON PSF	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	Ilôt	JURANCON PSF	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	Ilôt	JURANCON PSF	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	VEDENE PDC1	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	VEDENE PDC2	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	VEDENE PDC3	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCC	PPDC /PPDC MF	Faulquemont PPDC	Salle Obeya	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	Faulquemont PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	Faulquemont PPDC	Salle de réunion	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	COLOMBES PDC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	COLOMBES PDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	COLOMBES PDC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	LA TREMBLADE	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	cugnaux	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	cugnaux	Cabine	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PPDC NANCY Couronne	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PPDC NANCY Couronne	Salle Obeya	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	PPDC NANCY Couronne	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
BSCC	Ilôt	MATHA	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	REDON PDC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	REDON PDC	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCL	PDC	REDON PDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	CUGNAUX	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	PIC Marseille Provence Alpes	Cabine	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	WISSOUS	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	WISSOUS	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	WISSOUS	salle de réunion	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	PIC Marseille Provence Alpes	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	PIC Marseille Provence Alpes	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PIC	PIC Marseille Provence Alpes	Cabine	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	St Maxime la Ste Baume 83	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	St Maxime la Ste Baume 84	salle de réunion	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	ROGNAC PDC1	salle de réunion	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	ROGNAC PDC2	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PDC	ROGNAC PDC3	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCL	PPDC /PPDC MF	PPDC NANTES NORD	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCC	PPDC /PPDC MF	DREUX PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	DREUX PPDC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	DREUX PPDC	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	PIERRES PDC	Chantier colis	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	PIERRES PDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	LE PUY EN VELAY PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	LE PUY EN VELAY PPDC	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	LE PUY EN VELAY PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	AURILLAC PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	AURILLAC PPDC	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	AURILLAC PPDC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PERIGNY	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PERIGNY	Salle de restaurant	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	ARGENTAN PPDC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
BSCC	PPDC /PPDC MF	ARGENTAN PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCC	ACP	ACP GIBERVILLE CAEN	Cabine	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	ACP	ACP GIBERVILLE CAEN	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PIC	LA POSTE PIC BOIS D ARCY YVELINES	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PIC	LA POSTE PIC BOIS D ARCY YVELINES	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	LA LOUPE	Chantier colis	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	LA LOUPE	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PDC	LA LOUPE	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	ACP	TOULOUSE FONDEYRE	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	ACP	TOULOUSE FONDEYRE	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	ACP	TOULOUSE FONDEYRE	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PERIGNY PPDC	REMORQUE DU CAMION COLIS	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PERIGNY PPDC	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	PERIGNY PPDC	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	Service tertiaire	COMPIEGNE PPDC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	LAON PPDC MF	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

BSCC	PPDC /PPDC MF	LAON PPDC MF	Cabine	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
BSCC	PPDC /PPDC MF	POULAINVILLE AMIENS PPDC MF	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	VLP PARIS site LEMNYS ABC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	VLP PARIS site LEMNYS ABC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	VLP PARIS site LEMNYS ABC	Salle de restaurant	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	VLP SITE de BRUNE	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	VLP SITE de BRUNE	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	VLP SITE de BRUNE	Salle de restaurant	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	Lemnys D	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	Lemnys D	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Groupe	Service tertiaire	Lemnys D	Salle de restaurant	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	ANCENIS	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	ANCENIS	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	ANCENIS	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	NANTES BRETAGNE	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	NANTES BRETAGNE	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	NANTES BRETAGNE	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Bron	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Bron	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Bron	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Genas	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Genas	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Genas	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE RESEAU DE CHATEAULIN	Caisse	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE RESEAU DE CHATEAULIN	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	NANTES ST JACQUES	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	NANTES ST JACQUES	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	SAINTE PAZANNE	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace

Réseau	Bureau de poste	SAINTE PAZANNE	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Ceyzériat	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Ceyzériat	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Ceyzériat	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Bourg en Bresse Fontaine Bernard	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Bourg en Bresse Fontaine Bernard	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Bourg en Bresse Fontaine Bernard	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LANGRES	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	LANGRES	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LANGRES	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	ST DIZIER GAMBETTA	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	ST DIZIER GAMBETTA	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	ST DIZIER GAMBETTA	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	BUREAU DE POSTE DE PETIT BOURG 97170	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	BUREAU DE POSTE DE PETIT BOURG 97171	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	BUREAU DE POSTE DE PETIT BOURG 97172	Salle de réunion	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	TRETS	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	TRETS	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	TRETS	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	MARSEILLE COLBERT	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	MARSEILLE COLBERT	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	MARSEILLE COLBERT	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LES PENNES MIRABEAU LA GAVOTTE	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LES PENNES MIRABEAU LA GAVOTTE	Caisse	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LES PENNES MIRABEAU LA GAVOTTE	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Toulouse Pont des demoiselles	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Toulouse Pont des demoiselles	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace

Réseau	Bureau de poste	Toulouse Pont des demoiselles	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	SAINT ORENS DE GAMEVILLE	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	SAINT ORENS DE GAMEVILLE	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	SAINT ORENS DE GAMEVILLE	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	BUREAU DE POSTE DE BAIE-MAHAULT 971	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	BREST BELLEVUE 26 avenue de Tarente 20200 BREST	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	BREST BELLEVUE 26 avenue de Tarente 20200 BREST	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	BREST BELLEVUE 26 avenue de Tarente 20200 BREST	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE BREST SIAM 90 Rue de Siam 29200 BREST	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE BREST SIAM 90 Rue de Siam 29200 BREST	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE BREST SIAM 90 Rue de Siam 29200 BREST	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE CARHAIX Place de la tour d'auvergne 29270 CARHAIX PLOUGUER	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE CARHAIX Place de la tour d'auvergne 29270 CARHAIX PLOUGUER	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE CARHAIX Place de la tour d'auvergne 29270 CARHAIX PLOUGUER	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE de CROZON Rue Alsace Lorraine 29160 CROZON	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE de CROZON Rue Alsace Lorraine 29160 CROZON	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE de CROZON Rue Alsace Lorraine 29160 CROZON	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE LANDERNEAU Rue de la tour d'auvergne 29800 LANDERNEAU	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE LANDERNEAU Rue de la tour d'auvergne 29800 LANDERNEAU	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE DE LANDERNEAU Rue de la tour d'auvergne 29800 LANDERNEAU	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Poitiers Bel-Air	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique

Réseau	Bureau de poste	Poitiers Bel-Air	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Poitiers Bel-Air	salles diverses(instances, rangement, vestiaire)	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Ruelle	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Ruelle	salle de réunion	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Ruelle	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Saint Yrieix sur Charente	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Saint Yrieix sur Charente	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Saint Yrieix sur Charente	Caisse	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Vivonne	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Vivonne	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Vivonne	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	DIJON PORT DU CANAL	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	DIJON PORT DU CANAL	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	DIJON PORT DU CANAL	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Mirebeau	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Mirebeau	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Mirebeau	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Smarves	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Smarves	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	Vic sur Aisne	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Vic sur Aisne	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Aubagne Coquières	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Aubagne Coquières	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Aubagne Coquières	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA FERTE MILON 02460	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA FERTE MILON 02461	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	VILLERS-COTTERÊTS 02600	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	VILLERS-COTTERÊTS 02601	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	VILLERS-COTTERÊTS 02602	Production (tri, manutention...)	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste Toulouse Croix Daurade	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	La Poste Toulouse Croix Daurade	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste Toulouse Croix Daurade	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	AURILLAC JORDANNE	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	AURILLAC JORDANNE	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	AURILLAC JORDANNE	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Paris Bonne Nouvelle	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Paris Bonne Nouvelle	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Paris Bonne Nouvelle	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste de Paris Goncourt	Salle de pause	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	La Poste de Paris Goncourt	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique

Réseau	Bureau de poste	La Poste de Paris Goncourt	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste de Paris Richard Lenoir	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	La Poste de Paris Richard Lenoir	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	La Poste de Paris Richard Lenoir	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste Blagnac Andromède	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste Blagnac Andromède	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La Poste L'Union	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	La Poste L'Union	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	La Poste L'Union	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	WATTEN	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	WATTEN	Caisse	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	GRANDE SYNTHE	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	GRANDE SYNTHE	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	GRANDE SYNTHE	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	SAINT MARTIN DE CRAU BP	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	SAINT MARTIN DE CRAU BP	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	SAINT MARTIN DE CRAU BP	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Toulouse Minimes	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	Toulouse Minimes	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	Toulouse Minimes	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	SAINT NAZaire REPUBLIQUE	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	SAINT NAZaire REPUBLIQUE	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	SAINT NAZaire REPUBLIQUE	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS JUSSIEU	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS JUSSIEU	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS JUSSIEU	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	DIJON CLEMENCEAU	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	DIJON CLEMENCEAU	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	DIJON CLEMENCEAU	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	LA POSTE MARSEILLE BLANCARDE	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE MARSEILLE BLANCARDE	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Plan d'action mise en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle, adaptation de l'organisation de la présence dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA POSTE MARSEILLE BLANCARDE	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	LA ROCHE SUR YON CLEMENCEAU	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	LA ROCHE SUR YON CLEMENCEAU	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	RIOM	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	RIOM	Bureau individuel	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	RIOM	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	La poste LOMME	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	La poste LOMME	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	La poste LOMME	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS Odéon	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS Odéon	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS Odéon	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	TROYES TC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace

Réseau	Bureau de poste	TROYES TC	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	TROYES TC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	QUETIGNY	Espace recevant du public	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	QUETIGNY	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	QUETIGNY	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	POUILLY EN AUXOIS	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	POUILLY EN AUXOIS	Caisse	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	POUILLY EN AUXOIS	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	PARIS Temple	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS Temple	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	PARIS Temple	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	VITRY HOTEL DE VILLE BC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	VITRY HOTEL DE VILLE BC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	VITRY HOTEL DE VILLE BC	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Réseau	Bureau de poste	CRETEIL LAC BC	Salle de pause	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	CRETEIL LAC BC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	CRETEIL LAC BC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	VILLEJUIF PAL BC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Plan d'action mis en place pour améliorer la ventilation : augmentation de l'aération manuelle / adaptation du nombre de personnes présentes dans l'espace et travaux sur installation technique
Réseau	Bureau de poste	VILLEJUIF PAL BC	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Réseau	Bureau de poste	MONTBARD	Bureau individuel	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Réseau	Bureau de poste	MONTBARD	Espace recevant du public	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Services Financiers	Site des archives du Centre Financier	Gestion Documentaire Centre Financier de Bordeaux	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Site des archives du Centre Financier	Gestion Documentaire Centre Financier de Bordeaux	Service des archives	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre financier de Paris	Service des archives	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre Financier de Bordeaux	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre Financier de Bordeaux	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Retour à la normale pendant la mesure après aération ou diminution du nombre de personnes dans l'espace
Services Financiers	Centre Financier	Centre Financier de Bordeaux	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Services Financiers	Centre Financier	Centre financier de Nantes	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre financier de Nantes	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	CENTRE FINANCIER DE LILLE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	CENTRE FINANCIER DE LILLE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	CENTRE FINANCIER DE LILLE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre Financier de Toulouse	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre Financier de Toulouse	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre Financier de Toulouse	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre financier PARIS	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Centre financier PARIS	Bureau à plusieurs, open-space	Oui, la consigne d'ouverture des portes ou fenêtres a été respectée au moment de la mesure	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Direction Opérationnelle Paiements, site PARIS	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
Services Financiers	Centre Financier	Direction Opérationnelle Paiements, site PARIS	Bureau à plusieurs, open-space	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2

Services Financiers	Centre Financier	Centre financier de Nantes	Service des archives	Non, la consigne d'aération a été rappelée et le temps d'aération doublé depuis décembre 2021	Ventilation adaptée au vu des mesures de CO2
---------------------	------------------	----------------------------	----------------------	---	--